

Anlage 3

Prüfpflichtige Anlagen, Einrichtungen, Arbeitsmittel und Ausrüstungen in Schulen (wiederkehrende Prüfungen)

Aus den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, dem Vorschriften- und Regelwerk der Unfallkasse MV und den Regeln der Technik ergeben sich zahlreiche Prüfpflichten für Anlagen, Einrichtungen, Arbeitsmittel und Ausrüstungen.

Die folgende Zusammenstellung soll – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – als Arbeitshilfe dienen und entbindet den Träger der Einrichtung nicht von seinen Unternehmerpflichten.

Einrichtungen	Prüffrist	Rechtsgrundlage	Prüfende Person
1. Arbeitsmittel			
Arbeitsmittel allgemein	regelmäßig	BetrSichV	bP
Schultafeln	1 J	DGUV I 202-021	bP
Leitern, Tritte	regelmäßig	TRBS 2121	bP
2. Elektrik und Beleuchtung			
ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel - Können während des Benutzung bewegt oder leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden.	1 J	TRBS 1201 DGUV V 4	bP
ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel in Bädern	6 Mon.		
FI-Schutzschalter	6 Mon.	DGUV V 4	uB
	arbeitstäglich vor Experimenten mit berührungsgefährlicher Spannung	RISU	
elektrische Anlagen	4 J	DGUV V 4	bP
ortsfeste Betriebsmittel - können nicht leicht bewegt werden - sind fest mit der Umgebung verbunden oder - sind vorübergehend fest mit der Umgebung verbunden und werden über bewegliche Anschlussleitungen betrieben	4 J	DGUV V 4	bP
Blitzschutzanlage (Schutzklasse III)	4 J	DIN EN 62305-3 VDE 0185-3	bP
Beleuchtungsstärke	regelmäßig	ASR A3.4	bP
Sicherheitsbeleuchtung und -stromversorgung	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
3. Naturwissenschaft			
Flüssiggasanlage	4 J	DGUV V 80 DGUV R 113-018	bP
Erdgasanlage	10 J	RISU	
Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten/Druckgasflaschen	regelmäßig, mindestens 3 J	GefStoffV, TRGS 526 DGUV R 113-018	bP
Chemikalienschränke			

Einrichtungen	Prüffrist	Rechtsgrundlage	Prüfende Person
Laborabzüge selbstüberwachende - vorhanden Funktionskontrolle - nicht vorhanden	3 J 1 J	GefStoffV, TRGS 526 DGUV R 113-018	
Laborzentrifugen	3 J	DGUV R 100-500 RISU	bP
Druckgasflaschen	je nach Gasart: 5 oder 10 Jahre	DGUV R 113-018 RISU	ZÜS
Druckgaskartuschen	vor und nach jeder Benutzung		uB
Laser Klassen 1, 1M, 2, 2M	regelmäßig	DGUV V 12 DGUV I 203-093	bP
Not-Aus-Einrichtungen	regelmäßig 6 Monate	ArbStättV, BetrSichV	uB
	arbeitstäglich vor Experimenten mit berührungsfährlicher Spannung	RISU	
4. Brandschutz und Sicherheitskennzeichnungen			
Feuerlöscher	2 J	ASR A2.2	SK
Feststellanlagen an Brand- und Rauchschutztüren	1 J	ASR A1.7 DGUV I 208-022	SK
selbsttätige Feuerlöschanlage (Sprinkleranlagen, Sprühwasser- Löschanlagen und Wasserdampf- Löschanlagen)	3 J	AnlPrüfVO MV	SV
nichtselbständige Feuerlöschanlagen mit nassen Steigleitungen und Druckerhöhungsanlagen			
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen			
Rauchabzugsanlagen			
Steigleitung „trocken“	2 J	DIN 14462	SK
Steigleitung „nass“	1 J	DIN 14462	SK
Brandschutzordnung	2 J	DIN 14096	bP
Flucht- und Rettungsplan	regelmäßig	ASR A2.3 DIN ISO 23601	bP
Sicherheitskennzeichnung	regelmäßig	ASR A1.3	uB
5. Erste Hilfe			
Verbandsmaterialien	regelmäßig	ASR A4.3 RISU	uB
Augenduschen, Handbrausen	monatlich	TRGS 526 DGUV R 113-018	uB

Einrichtungen	Prüffrist	Rechtsgrundlage	Prüfende Person
6. Sport und Spiel			
Sportgeräte	1 J	BetrSichV DGUV I 202-044	bP
elektromotorisch betriebene Trennvorhänge	1 J	DIN 18032-4	SK
Spielplatzgeräte	1 J	DGUV V 81 DIN EN 1176-7	SK
elektromotorische Hebevorrichtungen für Sportgeräte	regelmäßig	DIN 7892 BetrSichV	SK
Chlorungsanlage in Bädern	1 J	DGUV R 107-001	bP
7. Haustechnik			
raumluftechnische Anlage	3 J	DGUV R 113-018 VDI 6022	SK
Filter von RLT-Anlagen - mit Luftbefeuchter - ohne Luftbefeuchter	2 J 3 J	VDI 6022	SK
Aufzugsanlagen (überwachungsbedürftig)	≤ 2 J	BetrSichV TRBS 1201, Teil 4	ZÜS
kraftbetätigte Türen, Tore	1 J	ASR A1.7	SK
8. AWT, Werken			
Absaugeinrichtungen für Holzstaub	monatliche Funktionskontrolle mit jährlicher Dokumentationspflicht	TRGS 553	uB/bP
9. Aula, Bühnen und Szenenflächen			
sicherheitstechnische und ma- schinentechnische Einrichtungen	- vor der ersten Inbetriebnahme, - nach wesentlichen Änderungen	DGUV Vorschrift 18	SV
	- mindestens alle 4 J		SV
	- mindestens 1 J		SK
10. Persönliche Schutzausrüstung			
PSA	vor jeder Benutzung	PSA-BV	uB

uB - unterwiesene Beschäftigte
bP - befähigte Person
SK - Sachkundige Person
SV - Sachverständige Person
ZÜS - zugelassene Überwachungsstelle

Hinweise:

1. Jeder Arbeitgeber, der Arbeitsmittel bereitstellt, muss im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung (§3 Betriebs-sicherheitsverordnung) Art, Umfang und Fristen notwendiger Prüfungen ermitteln und festlegen. Aufgrund besonderer betrieblicher Gegebenheiten können sowohl kürzere als auch längere Prüffristen Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sein.
2. In den Rechtsgrundlagen finden sich i.d.R. Hinweise auf die erforderliche Qualifikation zur Durchführung der Prüfung.
3. Die Prüfergebnisse der meisten Überprüfungen müssen dokumentiert werden (schriftlicher Prüfbericht, Prüfbuch oder Prüfplakette). Die Prüfergebnisse müssen der Schulleitung vorliegen.

Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die Unfallkasse MV und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V keine Haftung für den Inhalt (Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit) der zur Verfügung gestellten Informationen.